



КНМ 65210061000201208070 от 11.10.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 722-602, факс 726-385,
e-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 729-999.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 723-947

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел.: 497-085, e-mail: tond-gorod@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 194/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

«26» октября 2021 г.

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа № 23 г. Южно-Сахалинска
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области – главным государственным инспектором г. Южно-Сахалинск по пожарному надзору Сомовым Сергеем Викторовичем № 194 от 11.10.2021.

в период с «19» октября 2021 г. по «26» октября 2021 г.

Заместителем начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области заместитель главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору – заместителем главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинск по пожарному надзору майором внутренней службы Журавлевым Захаром Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Директор МБОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска Шереметьева Валентина Александровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Приборы управления речевым оповещением «Рокот-2» установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (установлены в коридорах), при этом не обеспечена отдельная передача извещений о неисправности, состоянии технических средств (речевых оповещателей) в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (пост охраны).	ст. 4, ст. 54, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173); п. 13.14.5 «СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 5.12, п. 5.17 «СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	до 26.01.2022	
2.	При формировании сигнала «Пожар» не происходит автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции (тищелок).	ст. 4, ст. 103 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.24 «СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности».	до 26.01.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска Шереметьева В.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинск УНД и ПР –
заместитель главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по
пожарному надзору майор внутренней службы Журавлев З.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Шереметьева Валентина Александровна

Действителен с 23.09.2021 по 23.09.2022