




КНМ 65220061000201616844 от 02.02.2022



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 722-602, факс 726-385,  
e-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 729-999.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 723-947

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Южно-Сахалинска  
693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 57, тел.: 736-802, e-mail: [tond-gorod@mail.ru](mailto:tond-gorod@mail.ru)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

## ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

«10» февраля 2022 г.

г. Южно-Сахалинск

(место составления: город, село, район)

Осмотр начат в 12 час. 00 мин. 10.02.2022, осмотр окончен в 13 час. 00 мин. 10.02.2022.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

Я, заместитель начальника ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска – заместитель главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору майор внутренней службы Журавлев Захар Викторович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

место проведения осмотра: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 18.

(указывается подробный адрес)

здания, помещений и территории

(чего: помещения (й), территории (й) и находящиеся там вещи и документов)

принадлежащих юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю)

(ненужное зачеркнуть)

Полное название юридического лица:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 города Южно-Сахалинска, ИНН 6501104097, 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 18.

От контролируемого лица присутствуют:

1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) контролируемого лица)

2. Шереметьева Валентина Александровна – директор МБОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя контролируемого лица)

(дата и номер доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы) (☐) в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия от контролируемого лица присутствовали:

не присутствовали

(фамилии, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, фамилия, инициалы Уполномоченного по защите прав предпринимателей) (☐) в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанные графы не заполняются)

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт):

не привлекались

(фамилия, инициалы, должность, звание, номер свидетельства об аккредитации эксперта)



Специалисту (эксперту): \_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

\_\_\_\_\_  
(подпись специалиста (эксперта))

Участвующим лицам также объявлено о применении технических средств: не применялись

(какие технические средства: фото или видеоаппаратура и принадлежности к ней; средства измерения: иные технические средства)

### ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

*Класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.1 (школа). Здание четырехэтажное (П-образной формы), имеется подвал (используется для размещения технических помещений, пищеблока, столовой, гардеробной, подсобных помещений). 1962 года постройки, размерами в плане 55,58 м. х 24,4 м., общая площадь здания – 3663,3 м<sup>2</sup>. Продольная ось ориентирована в направлении восток-запад. Главный вход расположен с южной стороны здания. С каждого этажа здания имеется не менее двух эвакуационных выходов. Отопление водяное центральное, освещение электрическое центральное, вентиляция естественная, приточно-вытяжная (пищеблок). Степень огнестойкости здания – II. Конструктивные элементы здания: стены шлакоблочные (оштукатурены); перегородки шлакоблочные; перекрытия железобетонные; кровля двухскатная – металлопрофиль по деревянной обрешетке, наружная отделка - навесная фасадная система «Олма» с воздушным зазором с облицовкой металлическими панелями. Реконструкция и капитального ремонта здания в целом не проводилось. В 2015 году произведен капитальный ремонт фасада, кровли.*

*На момент проверки:*

*Приборы управления речевым оповещением «Рокот-2» установлены в помещении без круглосуточного пребывания дежурного персонала (установлены в коридорах), при этом обеспечена отдельная передача извещений о неисправности, состоянии технических средств (речевых оповещателей) в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство (пост охраны).*

*При формировании сигнала «Пожар» происходит автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции (пищеблок).*

(описываются обстоятельства, установленные осмотром: общая характеристика территории, здания (й), сооружения(й), помещения (й); вид, количество и иные идентификационные признаки вещей, предметов; вид и реквизиты документов; вещественные доказательства и способы обнаружения; произведенные измерения (замеры) и иные обстоятельства, имеющие значение)

\_\_\_\_\_  
(подпись лица, проводившего осмотр)

\_\_\_\_\_  
(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра заместителем начальника ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска – заместителем главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Журавлевым Захаром Викторовичем

Проводилась (не проводилась) не проводилась

(видео или фотосъемка, аудиозапись и т.п. указать марку и номер: видеокамеры и видеокассеты; фотоаппарата и объектива; аудио записывающего устройства; марку и светочувствительность фотопленки и т.п., что конкретно зафиксировано на данные носители)

результаты которой являются приложением к протоколу осмотра.

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшим в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра:

имеются (их описание) / не имеются

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы участника(ов), внесшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

*Директор МБОУ СОШ № 23 г. Южно-Сахалинска  
Шереметьева Валентина Александровна*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Специалист (эксперт):

(инициалы, фамилия)

(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии с ч. 3 ст. 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

*Заместитель начальника ТО НД и ПР г. Южно-Сахалинска –  
заместитель главного государственного инспектора  
г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору  
майор внутренней службы Журавлев З.В.*

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575781

Владелец Шереметьева Валентина Александровна

Действителен с 23.09.2021 по 23.09.2022